

АКТ № 2
от "14" "06" 2017 г.
на выполнение работ-услуг
(подготовка узла учета тепловой энергии на отопительный
период 2017-2018 г.)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в лице **Свяжина С.В.**, с одной стороны и представитель «ЗАКАЗЧИКА» МКДОУ «Детский сад №14 «Солнышко», в лице заведующего Бунатовой И.В., с другой стороны составили настоящий Акт о том, что **ИСПОЛНИТЕЛЬ** выполнил, а **ЗАКАЗЧИК** принял следующие работы:

1. Проверка о наличии документации:

- | | |
|---|------------------|
| 1 – Проект | <u>В наличии</u> |
| 2 – Паспорт на вычислитель | <u>В наличии</u> |
| 3 – Паспорта на расходомеры (2 штуки) | <u>В наличии</u> |
| 4 – Паспорт на комплект термопреобразователей | <u>В наличии</u> |
| 5 – Паспорт на комплект датчиков давления | <u>В наличии</u> |

2. Техническое состояние УУТЭ:

- | | |
|---|-----------|
| 1 – Проходные отверстия мерных участков ЭМ расходомеров (чистые) | <u>ДА</u> |
| 2 – УУТЭ соответствует проектной документации | <u>ДА</u> |
| 3 – Параметры программирования тепловычислителя согласно проектной документации | <u>ДА</u> |
| 4 – Электрические и механические соединения надёжны | <u>ДА</u> |

Работы по подготовке узла учета тепловой энергии к эксплуатации в отопительный период 2017 – 2018 г. выполнены в полном объеме.

УУТЭ к эксплуатации готов.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчику необходимо вызвать представителя теплоснабжающей организации для составления акта ввода в эксплуатацию УУТЭ

Представитель:

ИП Рытик В.П.



Свяжин С.В.



Заказчик:

